

# 合肥美术馆电力配电工程招标文件补疑 1

## 2023BFFAZ01447

### 第一部分：招标文件更正内容

1. 招标文件“第五章 供货要求”中“检验考核要求”的“1. 在履约过程中，招标人有权委托有相关资质的第三方质检机构对中标人所提供的产品的原材料和成品进行抽样检测，其费用由中标人承担并支付给检测机构，此费用包含在投标报价中”调整为“1. 在履约过程中，招标人有权委托有相关资质的第三方质检机构对中标人所提供的产品的原材料和成品进行抽样检测，中标人应配合提供相关产品的原材料和成品”。

2. 招标文件“第五章 供货要求”中“检验考核要求”的“3) 上述检测所产生的一切损失（包括因检测损坏的原材料和成品）及费用（包括检测费、损坏的原材料、成品的成本费以及因现场抽检产生的交通费等一切费用），均由中标人承担”变更为“3) 如检测结果为不合格，则上述检测所产生的一切损失（包括因检测损坏的原材料和成品）及费用（包括检测费、损坏的原材料、成品的成本费以及因现场抽检产生的交通费等一切费用），均由中标人承担”。

### 第二部分：投标人疑问答复内容

1. 你好，请问投标文件中制造商授权书是否需要提供？看了招标文件并未看见有关制造商授权书的要求，但投标文件格式中却有这一部分，且并未标注本项目不需要提供。

**答：本项目投标时无须提供制造商授权书。**

2. 招标文件“第五章 供货要求”中高低压柜及主要元器件的推

荐品牌为“施耐德、ABB、西门子”，请问高低压成套柜的推荐品牌是否也需要满足“施耐德、ABB、西门子”。

合肥美术馆电力配电工程推荐品牌一览表

序号	材料、设备名称	推荐品牌	生产基地	技术参数	备注
1	变压器	施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）	上海	全铜芯，成套产品在合同签订前向招标人提供原厂证明。具体参数详见设计图纸。	
		ABB（ABB（中国）有限公司）	浙江		
		西门子（西门子（中国）有限公司）	北京		
2	高低压柜及主要元器件	施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）	上海	满足图纸和规范技术参数，满足供电验收。具体	
		ABB（ABB（中国）有限公司）	浙江		
1					
工程货物采购招标示范文本（2023年版）					
	件	西门子（西门子（中国）有限公司）	北京	参数详见设计图纸。	

答：需要满足。

3. 根据招标文件第五章供货要求中推荐品牌一览表高低压柜及主要元器件推荐施耐德、ABB、西门子，请问是否指的是品牌授权柜？请予以明确。

答：可以为授权柜。

4. 外线部分4孔拖拉管清单上管材为MPP175壁厚5mm，2孔拖拉管清单上管材为MPP150壁厚12mm，图纸上两段管材均为MPP160壁厚12mm，请明确管材型号。

答：两段管材均为MPP160壁厚12mm，最高投标限价已按MPP160\*12mm组价。

5. 外线部分排管清单上管材为CPVC150壁厚5mm长度为44m，图

纸上为 MPP160 壁厚 12mm 长度 60m，请明确管材型号及工程量。

答：CPVC150 管为美术馆室外新建 2#工井至第 1 个电缆井之间的电缆排管，间距 11m，根数 4 根。

6. 清单第 40 项低压出线柜 A09 工程量是否为 1？

答：是。

7. 生活泵房部分清单项是否需要增加集水坑潜水排污泵？

答：本次招标范围为冷却塔补水设备。

8. 生活给水和冷却塔补水是共用一套设备还是各用一套设备，如各用一套清单是否需要增加工程量？

答：本次招标范围为冷却塔补水设备。

9. 库房混凝土墙、库房门是否包含在清单内？

答：按工程量清单报价。

10. 招标文件格式：六、资格审查中的第四格式制造商授权书这一项，有很多制造商对格式不认可，是否可以格式自拟。

答：制造商授权书格式可自拟，但须满足招标文件要求的评审因素。本项目投标时无须提供制造商授权书。

11. 拟派技术负责人具备机电专业（或电力相关专业）高级工程师及以上职称证书的得 2 分。根据合肥市城乡建设局网站发布的《工程类岗位证书（职称）与专业对照表》里，诠释了机电专业和电力专业的范围，见以下截图：

电气专业	名称中含有“电气”、“机电”或“电力”的，发电、输变电、供配电、工企自动化、自控、建筑环境与设备、计算机应用。
水利水电工程相关专业	水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械。
电力工程相关专业	热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能及其它能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化，发电、输变电、供配电、高压电与绝缘技术，名称中含有“电力”的。
矿山工程相关专业	矿建、结构、机电、地质、测量、通风安全。
结构专业	土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程，土建、房建工程、土木建筑。
机电专业	暖通、给排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制，名称中含有“机电”、“电气”或“机械”的，建筑环境与设备。
地质专业	名称中含有“地质”或“地下”的，探矿工程、物探、化探、水工、岩土与地基、采矿工程、采矿。
测量专业	测量专业：名称中含有“测量”或“测绘”的，工程序列各职称专业。

上表列出机电工程相关专业包含电气专业，电气专业是否符合本招标文件要求？

**答：按照招标文件执行。**

12. 图纸是固定间隔柜，文字说明是抽屉柜，以哪个为准？

答：GCS 抽屉柜。

13. HCL 柜，柜型是 KYN28 还是 XGN15-12, 请明确。

答：柜型为 KYN28。

14. G01 柜清单为 GCS, 图纸型号为 MNS, 请明确以哪个为准？

答：GCS 抽屉柜。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人名称：合肥市重点工程建设管理局

地址：合肥市政务区第二政务办公区

联系人：耿工

联系方式：0551-62938735

招标代理：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：张工

联系方式：0551-66223668、66223831

2023 年 7 月 26 日